



## 認 証 書

JET 認証業務規程に基づく検査の結果、認証の要件に適合しているものと認められますので認証します

認証の種類： S-JET 認証

認証書番号： 1718-99003-002

認証年月日： 2021-12-24

認証取得者（名称及び住所）：

デルタ電子株式会社  
東京都港区芝大門2-1-14

製品名： 蓄電システム

製品の型番及び定格： 付属書の通り

製造工場（名称及び住所）：付属書の通り

試験基準： J I S C 4 4 1 2 - 1 及び  
「蓄電システムの一般及び安全要求事項（1）」10

一般財団法人 電気安全環境研究所  
東京都渋谷区代々木 5-14-12

理事長 薦田 康久





## 認証書付属書

この付属書は、認証書（S-JET 認証）の登録内容を補足するために発行します

一般財団法人 電気安全環境研究所

認証書番号： 1718-99003-002

付属書番号： S21Y0101-1 / 2

付属書発行日：2021-12-24

製品の型番及び定格：

型番： BS6.3J\_AC

(PCS: BX6.3J\_AC)

品名： 蓄電システム

定格出力：(系統連系) 単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 3kW

(自立出力) 単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 3kW

定格出力可能時間：(自立出力)120分, (系統連系)120分

必要とする外部電力 (定格入力)：単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 25A

蓄電容量： 6kWh

蓄電池部登録番号： JS 50526106

蓄電池部型番： BX6.3J\_AC

工場照会番号： 1718-99a

型番： BS12.6J\_AC

(PCS: BX6.3J\_AC + 増設蓄電池ユニット: BX6.3J\_EX100)

品名： 蓄電システム

定格出力：(系統連系) 単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 4.5kW

(自立出力) 単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 4.5kW

定格出力可能時間：(自立出力)155分, (系統連系)155分

必要とする外部電力 (定格入力)：単相 3 線式, 101/202V, 50/60Hz, 25A

蓄電容量： 12kWh

蓄電池部登録番号： JS 50526106

蓄電池部型番： BX6.3J\_AC + BX6.3\_EX100

工場照会番号： 1718-99a

(以下、必要項目とその内容を記載する)

認証書番号： 1718-99003-002

付属書番号： S21Y0101-2 / 2

付属書発行日：2021-12-24

製造工場（名称及び住所）：

（工場照会番号：1718-99a）

DELTA ELECTRONICS (JIANGSU) LTD.

NO. 1688, JIANGXING EAST ROAD, WUJIANG ECONOMY DEVELOPMENT  
ZONE, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, P. R. CHINA